



フライダクト用
コンセントパネル
①~⑩共通
30A100V 2系統

①	②
30A 125V	30A 125V
OUT1	OUT2
20A 125V	15A 125V
ホール回線	持込回線

③②

	60
	30
	30
	OUT1
	ホール回線
	OUT2
	持込回線
	IN
	ホール操作卓

1φ2 100A×1
CAM-LOK出し

	R
	N
	E

動力 30A×1
M5端子台有り

③④ 3φ4 200A×1式
CAM-LOK出し

	R
	S
	T
	N
	R
	S
	T
	N
	R
	S
	E
	E

③⑤ 1φ3 225A×2式
CAM-LOK出し

	R1
	N1
	T1
	E1
	R2
	N2
	T2
	E2

常設機材は直電源①を使用してます
 上手フロアー動力30A以外の電源工事は禁止です
 必ずCAM-LOKを使用してください